



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail root@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ**

3 мкр, д. 4 (пождепо), г. Красноармейск Саратовская область, Россия, 412800 Тел.: 2-72-01

**Предписание № 19/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад села Бобровка Красноармейского района Саратовской области»
в лице заведующего Семеновой Ирины Тимофеевны**

Главный государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Самойлов С.С. в период с 09 часов 10 минут 01 апреля 2021 г. по 12 часов 10 минут 14 апреля 2021 г. провел плановую выездную проверку с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Бобровка Красноармейского района Саратовской области» объекта защиты по адресу: Саратовская область Красноармейский район село Бобровка улица Речная, 10.

Проверка проведена совместно с заведующим Семеновой И.Т.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывает только выполнено)
1	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном (выключенном) состоянии)	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	04.04.2022г	
2	Система оповещения людей при пожаре не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	ч. 7 ст. 83 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.04.2022г	
3	Отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	04.04.2022г	
4	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	04.04.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



С.С. Самойлов

Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад села Бобровка
Красноармейского района Саратовской области»

И.Т. Семенова

«14» апреля 2021 г.